

TOETSMATRIJS 52018 - Praktijkttoets 5

Deelkwalificatie	52018 Service aan gebouwinstallaties (CE313)
Toets	Praktijkttoets 5
Toetsduur	45 minuten

Eindterm nummer	Eindtermnaam	Opdracht
48	De deelnemer kan productinformatie lezen en de aanwijzingen daarin uitvoeren/toepassen bij het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan gasgestookte toestellen voor spijsbereiding bij grootkeukeninstallaties tot een tot een maximale belasting van 40 kW.	1
49	De deelnemer kan gasgestookte toestellen voor spijsbereiding en/of warmtapwater demonteren en monteren in de thuis- en/of bedrijfssituatie van de gebruiker.	1
51	De deelnemer kan de gasinstallatie van een woning, woongebouw en/of klein utiliteitsgebouw op gasdichtheid beproeven, eventuele lekkages verhelpen en/of door het treffen van voorzieningen van tijdelijke aard een veilige situatie te bewerkstelligen.	2
54	De deelnemer kan regel- en/of beveiligingsonderdelen van gasgestookte toestellen voor spijsbereiding en/of warmtapwater (tot 40 kW) controleren op de goede werking en tijdig ingrijpen.	1
55	De deelnemer kan meetinstrumenten bedienen en/of onderhouden voor het uitvoeren van metingen in verband met onderhoud en instellen van gasgestookte toestellen voor spijsbereiding en warmtapwater (tot 40 kW).	2, 3
62	De deelnemer kan gasgestookte toestellen voor spijsbereiding en warmtapwater (tot 40 kW) instellen en inregelen volgens aanwijzingen van de fabrikant.	1
118	De deelnemer kan gaslekkages opsporen bij/aan gasgestookte toestellen voor luchtverwarming (tot 40 kW) en deze lekkages verhelpen.	2