

## TOETSMATRIJS 52783 - Theorietoets

<b>Deelkwalificatie</b>	52783 Service aan stookinstallaties (CE401)
<b>Toets</b>	Theorietoets
<b>Toetsvorm</b>	15 open vragen
<b>Toetsduur</b>	150 minuten

<b>Eindterm nummer</b>	<b>Eindtermnaam</b>	<b>Vraag</b>
1	De deelnemer kan uitleggen wat de functie servicetechnicus inhoudt. Accenten: - functie - taken - verantwoordelijkheden	1 3
2	De deelnemer kan ten behoeve van het verrichten van service en onderhoud tekeningen van stookinstallaties lezen. Accenten: - P&I- schema's - plattegrondtekeningen - elektrotechnische tekeningen - detailtekeningen	13 14 15
10	De deelnemer kan aangeven hoe zijn bevoegdheden bij werkzaamheden aan stookinstallaties zijn beperkt door wet- en regelgeving. Accenten: - ARBO - NEN 3140 - afvoeren van afvalstoffen - brandpreventie - garantie	2 4 5 8 7
21	De deelnemer kan de werking van een stookinstallatie uitleggen.	10 11 12
22	De deelnemer kan stookruimten voor stooktoestellen controleren op technische voorwaarden en aangeven welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de goede werking te bevorderen. Accenten: GAVO + NPR + NEN 3028	6 9 14

<b>Scoretabel</b>	
<b>Max. punten</b>	124
<b>Cesuur</b>	55%
<b>Voldoende bij</b>	69 punten